Signer:
CN=GIANOTTI SERGIO
C=IT
2.5.4.4=GIANOTTI
2.5.4.42=SERGIO
Public key:
RSA/2048 bits

EST TICINO VILLORESI
CONSORZIO DI BONIFICA

www.etvilloresi.it
Via Ariosto, 30
20145 Milano
+39 02 485 613 01
info@etvilloresi.it
etvilloresi@pec.it

AREA CONCESSIONI E NAVIGAZIONE

Spett.le

AMAZON DATA SERVICES ITALY S.r.l.

Viale Monte Grappa 3/5

20124 Milano

C.a.: Chelsea Merrick
Paolo Masi

Trasmessa a mezzo PEC/e-mail:
amazondataservicesitaly@legalmail.it
arup.italia@pec.it
chelsmrk@amazon.com
paolo.masi@wsp.com

CONSORZIO DI BONIFICA EST VILLORESI
Protocollo Partenza N. 12166/2025 del 11-08-2025
Doc. Principale - Class. 01.09 - Copia Documento

Oggetto: RETE VILLORESI – Derivatore di Passirana – Richiesta di aumento della portata per lo smaltimento di acque industriali a fine ciclo con scarico nel Derivatore di Passirana, in aggiunta alle acque meteoriche di smaltimento collettate e laminate nel comparto in progetto a servizio del Data Center (edificio "A" ed edificio "B") da realizzarsi in Comune di Pero e Rho (MI), in addendum alla concessione n. 6803 del 29/03/2018. **- Parere di Compatibilità Idraulica –**

Con riferimento alla Vs. istanza trasmessa il 07/07/2025, acquisita agli atti consortili con prot. n. 9917 del 08/07/2025, avente ad oggetto l'aumento della portata di scarico nel Derivatore di Passirana relativamente alle acque industriali di raffreddamento da smaltire a fine ciclo, nonché alle comunicazioni per le vie brevi e la richiesta di espressione di parere di compatibilità idraulica preventivo al rilascio della concessione in argomento, lo scrivente Consorzio considerato:

- il Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, approvato con D.G.R del 19/12/2016 n. X/6037 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 52 del 30/12/2016, reperibile al sito consortile www.etvilloresi.it alla sezione "informazioni", a seguire "atti e norme" e "principali atti consortili";
- che il canale interessato dagli interventi in oggetto è un corso d'acqua gestito e di competenza di questo Consorzio ed è ricompreso nell'elenco del reticolo idrico consortile di cui **allegato A** del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con D.g.r. del 19/12/2016 n. X/6037 e s.m.i;
- che, l'esecuzione di eventuali lavori, atti o fatti sui canali di bonifica, loro pertinenze ed accessori e/o in prossimità di essi, devono essere eseguiti nel rispetto del citato Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica e che la loro esecuzione è subordinata all'ottenimento della concessione e/o autorizzazione e/o nulla osta di polizia idraulica rilasciata dal Consorzio ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, art. 80, comma 4, punto c) e del citato Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica;
- che il Richiedente è già intestatario della Concessione n. 6803 del 29/03/2018 avente ad oggetto lo scarico nel Derivatore di Passirana di acque meteoriche laminate provenienti dal capping per una portata massima di 15 l/s in corrispondenza del mapp. 542 Fg. 1 del Comune di Pero al vertice del tratto tombinato in prossimità della SS 33;
- il parere favorevole espresso dal Consorzio con prot. n. 7296 del 15/05/2025, qui richiamato che si allega per completezza, in merito all'aumento di portata per lo scarico di acque meteoriche provenienti dai nuovi edifici in progetto ("A" e" B") pari a 58 l/s rispetto a quanto già concessionato;
- la documentazione relativa alla richiesta di ulteriore aumento della succitata portata per lo smaltimento di acque industriali finalizzate al raffreddamento del Data Center, pari a 19 l/s, da aggiungere a quanto già autorizzato con la concessione n. 6803 ed alla portata di acque meteoriche di cui al parere sopra citato;

CONSORZIO DI BONIFICA EST VILLORESI
Protocollo Partenza N. 12166/2025 del 11-08-2025
Doc. Principale - Class. 01.09 - Copia Documento

- che per consentire lo smaltimento delle nuove portate di acque meteoriche provenienti dalle nuove edificazioni, nonché quelle di raffreddamento, verrà realizzata una nuova bocca di scarico a monte di quella già esistente, di cui alla concessione n. 6803 per lo scarico di acque meteoriche provenienti dal capping;
- che complessivamente le portate allo scarico nel canale risultano pari a 92 l/s (19 l/s industriale + 58 l/s meteoriche +15 l/s meteoriche capping);
- che ai soli fini quantitativi, lo scarico risulta compatibile e conforme a quanto stabilito dal Regolamento di polizia idraulica consortile;
- che è concedibile, da parte di questo Consorzio, lo scarico di che trattasi alle condizioni e modalità di attuazione ed oneri che il Consorzio medesimo riterrà opportuno prescrivere, impartire e/o richiedere in sede di rilascio della concessione di Polizia Idraulica e in ogni caso alle condizioni, modalità ed oneri concessori stabiliti dal Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica con particolare riferimento agli artt. 10 e 34;
- che inoltre il Richiedente dovrà munirsi e trasmettere al Consorzio, copia dell'autorizzazione rilasciata da Città Metropolitana di Milano ai fini qualitativi ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., indispensabile per il rilascio della concessione di scarico così come disposto dall'Art.34 del Regolamento di Polizia Idraulica consortile oppure, nel caso in cui la tipologia di acque scaricate fosse esclusa dal rilascio di tale autorizzazione, è necessario trasmettere asseverazione motivata di esclusione redatta dal tecnico. Ad ogni modo le acque scaricate non dovranno essere soggette a contaminazione e dovranno essere conformi all'utilizzo agricolo delle dispense irrigue;
- che in fase di progetto esecutivo dovranno comunque essere precisate la posizione della tubazione, la dimensione e caratteristiche del manufatto di scarico e di tutti gli altri manufatti presenti all'interno della fascia di rispetto e le relative distanze dal ciglio del canale, nonché le modalità di monitoraggio quantitativo delle portate scaricate;
- che i lavori potranno essere svolti, previo ottenimento di apposita concessione di polizia idraulica in periodo di asciutta del canale (ottobre/marzo) concordando comunque preventivamente i tempi di esecuzione con i tecnici consortili;

tutto quanto premesso sopra, questo Consorzio, per quanto di propria competenza e fatti salvi diritti di terzi, esprime

PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA FAVOREVOLE

all'aumento della portata massima da 15 l/s a complessivi 92 l/s da scaricare nel Derivatore di Passirana, di cui portate integrative pari a 58 l/s di acque meteoriche laminate e 19 l/s di acque industriali di raffreddamento.

Si fa avviso che il presente parere **non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione delle opere né all'attivazione dello scarico** che potranno invece essere eseguite **solo ad avvenuto rilascio, dallo scrivente Consorzio, dell'Addendum alla concessione di polizia idraulica** ai sensi del citato Regolamento e dalla Legge Regionale n. 31 del 5/12/2008 art. 80 comma 4. Lettera c) per la quale il Richiedente ha già presentato istanza.

Si informa che gli uffici consortili restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE AREA CONCESSIONI E NAVIGAZIONE

(Ing. Valeria Chinaglia)

Valeria Chinaglia
11.08.2025 16:22:40
GMT+02:00

Allegato:

Parere di compatibilità idraulica prot. n. 7296 del 15/05/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.